

**УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

617005 п. Уральский Нытвенский городской округ
Пермского края ул. Железнодорожная, 25 А
ИНН 5942001689 КПП 594201001 Р/с 40702810249170130008
БИК 045773603 к.с. 30101810900000000603 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
тел. (8-34272) 5-16-93, 5-14-93
e-mail: gkh-ural@mail.ru

исх.№ 223
18 августа 2020г.

*Вайченко В.В.
вратарю*

**Управление ЖКХ, благоустройства и
транспорта администрации Нытвенского
муниципального района
и.о.начальника М.И.Тепляковой**

Направляем копии протоколов лабораторных испытаний питьевой воды №№ 5977 от 09.07.2020г., 5978 от 09.07.2020 г., 5979 от 09.07.2020г., 6182 от 16.07.2020г., 6326 от 23.07.2020г., 6573 от 04.08.2020г. и заключений по результатам лабораторных испытаний №№ 5977 Э от 09.07.2020г., 5978 Э от 09.07.2020 г., 5979 Э от 09.07.2020г., 6182 Э от 16.07.2020г., 6326 Э от 23.07.2020г., 6573 Э от 04.08.2020г.

Приложения на 12 листах.

Директор

[Подпись]
Т.И.Пономарева

64 382



РОСС RU.0001.513178



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

9 июля 2020 г.

Петухов С.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5977

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 06.07.2020 г. 08:20
Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 06.07.2020 г. 11:30
* Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-3Ф от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.5977 4/20

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 06.07.2020 г. 11:40 Код образца (пробы) 5977 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 08.07.2020 г. 17:02					
1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	9,0±2,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.07.2020 г. 11:30 Код образца (пробы) 5977 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 07.07.2020 г. 17:48					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Дедова Т.И.

Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес : Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

Для 2 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5977 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 5977 от 9 июля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5977 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____



Кашапов О. Р.

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
 Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.



РОСС RU.0001.513178



З. УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач Западного филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае»
 Руководитель ИЛЦ

9 июля 2020 г.

Петухов С.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5978

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ВРК УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Пионерская, 9
5. Условия отбора, доставки
 Время и дата отбора: 06.07.2020 г. 08:50
 Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
 Условия доставки: соответствуют НД
 Доставлен в ИЛЦ: 06.07.2020 г. 11:30
 * Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
 Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-3Ф от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
 п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.5978 4/20

погрешн./неопр. уровня испытаний

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 06.07.2020 г. 11:40

Код образца (пробы) 5978

испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4

дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 08.07.2020 г. 17:02

1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	11,0±2,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 06.07.2020 г. 11:30

Код образца (пробы) 5978

испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4

дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 07.07.2020 г. 17:48

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *Дедова Т.И.*

Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес : Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Петухов

документ 9 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5978 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 5978 от 9 июля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ВРК УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Пионерская, 9
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5978 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____

Кашапов О. Р.

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.



РОСС RU.0001.513178



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

9 июля 2020 г.

Петухов С.И.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5979

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ВРК УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Заречная, 13
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 06.07.2020 г. 09:20
Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 06.07.2020 г. 11:30
*Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.5979 4/20

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 06.07.2020 г. 11:40

Код образца (пробы) 5979

испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4

дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 08.07.2020 г. 17:02

1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 06.07.2020 г. 11:30


Код образца (пробы) 5979

испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4

дата начала испытаний 06.07.2020 г. 11:40 дата выдачи результата 07.07.2020 г. 17:48

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: 
Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окбнчание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Петухов
9 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5979 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 5979 от 9 июля 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место отбора:** ВРК УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Заречная, 13
- 5. Дополнительные сведения:** Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5979 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____

Кашапов О. Р.

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.



РОСС RU.0001.513178



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

16 июля 2020 г.

Петухов С.И.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6182

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 13.07.2020 г. 08:55
Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 13.07.2020 г. 11:59
* Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.6182 4/20

Протокол № 6182 распечатан 16 июля 2020 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	исследований погрешн./неопр.	допустимого уровня	испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.07.2020 г. 12:09 Код образца (пробы) 6182 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,4 дата начала испытаний 13.07.2020 г. 12:09 дата выдачи результата 15.07.2020 г. 16:22					
1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	12,0±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.07.2020 г. 11:59 Код образца (пробы) 6182 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,4 дата начала испытаний 13.07.2020 г. 12:10 дата выдачи результата 14.07.2020 г. 19:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Дедова Т.И.
Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



С.И.Петухов

16 июля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6182 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6182 от 16 июля 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"

2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32

5. Дополнительные сведения: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 6182 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____

Кашапов О.Р.

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.



РОСС RU.0001.513178



УТВЕРЖДАЮ
За Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Петухов С.И.
23 июля 2020 г. МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6326

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 20.07.2020 г. 09:15
Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 20.07.2020 г. 11:00
* Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-3Ф от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.6326 4/20

Протокол № 6326 распечатан 23 июля 2020 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	исследований погрешн./неопр.	допустимого уровня	испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.07.2020 г. 11:10 Код образца (пробы) 6326 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 20.07.2020 г. 11:10 дата выдачи результата 22.07.2020 г. 17:06					
1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.07.2020 г. 11:00 Код образца (пробы) 6326 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 4 дата начала испытаний 20.07.2020 г. 11:10 дата выдачи результата 22.07.2020 г. 16:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Дедова Т.И.
Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

С.И.Петухов

23 июля 2020 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6326 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6326 от 23 июля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-3Ф от 02.12.2019 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 6326 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____

Кашапов О. Р.

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сыральская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь; БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

4 августа 2020 г.

Петухов С.И.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6573

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Юридический адрес: Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 28.07.2020 г. 09:20
Ф.И.О., должность: Захарова С.А., инженер - технолог
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 28.07.2020 г. 12:00
* Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен заказчиком)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
8. Код образца (пробы): 20.6573 4/20

№№	показатели	измерения	исследований погрешн./неопр.	допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.07.2020 г. 12:10 Код образца (пробы) 6573 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,4 дата начала испытаний 28.07.2020 г. 12:10 дата выдачи результата 04.08.2020 г. 15:29					
1	Запах	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
3	Привкус	Балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	Градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.07.2020 г. 12:10 Код образца (пробы) 6573 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,4 дата начала испытаний 28.07.2020 г. 12:10 дата выдачи результата 04.08.2020 г. 15:29					
1	Водородный показатель	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Жесткость общая	Мг-экв/дм ³	1,80±0,27	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
3	Нефтепродукты, суммарно	Мг/дм ³	0,011±0,004	Не более 0,1	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
4	Общая минерализация (сухой остаток)	Мг/дм ³	371,0±33,0	Не более 1000,0	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)
5	Окисляемость перманганатная	Мг/дм ³	4,3±0,3	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
6	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	Мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Фенольный индекс	Мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,25	ПНДФ 14.1:2.105-97

Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.07.2020 г. 12:00 Код образца (пробы) 6573 испытания проведены по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская,4 дата начала испытаний 28.07.2020 г. 12:10 дата выдачи результата 29.07.2020 г. 13:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Городнева И. М., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *Дедова Т.И.*
Дедова Т.И., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Западный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сьольская, 4, Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03. ОГРН 1 055 901 616 671, ИНН 5 904 122 072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700)
Расчетный счет: 40 501 810 965 772 300 004 в Отделении Пермь г. Пермь;
БИК 045 773 001. ОКПО 75 507 248.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
С.И.Петухов
4 августа 2020 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6573 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6573 от 4 августа 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Железнодорожная, 25а
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** РЧВ УМП "Жилищно-коммунальное хозяйство", Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Сукманская, 32
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КИ02092-Д от 04.12.2019 г., входящий № 2004-ЗФ от 02.12.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 6573 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Врач по общей гигиене _____



Кашапов О. Р.