Единая диспетчерская служба г. Нытва
Прокуратура Нытвенского района Пермского края

20 марта 2019 г. планируется проведение работ по устранению повреждения трубопровода тепловой сети

Место возникновения порыва	Причины возникновения порыва. Технические параметры сети	Собственник сети	Организация осуществляемая обслуживание сети	Время отключения	Время включения	Количество потребителей которым прекращено подача ресурса
г.Нытва Тепловая сеть от ТК 1-05 до ТК 1-06 (ул.Комсомольская)	Порыв трубопровода т/с коррозия металла Ду- 250 мм	НГП	МУП «Теплосеть»	10 ч 00 мин		106 домов частного сектора 18 многоквартирных домов МАДОУ детский сад № 1 (ул. Ст. Разина, д. 6 и ул. Королева, д. 33) МАОУ ДО «ДШИ» г. Нытва ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Отдел МВД России по Нытв. району

Ориентировочное время включения 12 ч. 00 мин.
О возобновлении подачи сообщим дополнительно.

ЕДДС по электрон. почта 19.03.19 Оверенко Е.Н.
Прокуратура